

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)
अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2023/88216/SHR/SAHARANPUR/1158/CFO

दिनांक: 03-07-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **ST. MARYS ACADEMY SCHOOL, AMBALA ROAD NH-73, SARSAWA** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता
-**AMBALA ROAD NH-73 SARSAWA,SAHARANPUR** तहसील - **NAKUR** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL BUILDING	3	0	10.74 mt.

तथा प्लॉट एरिया **10959.80 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **ST. MARYS ACADEMY SCHOOL, AMBALA ROAD NH-73, SARSAWA** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक **06-07-2023** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **Jesu Antony** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **06-07-2023** से **05-07-2026** तक **3** वर्ष के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : As per FSSO Sarsawa report.....Fire fighting system installed in good working condition. NOC is issued as per GO no 18 CH PU 8 2022 90534 2016 T C Dated 07 01 2022.



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

निर्गत किये जाने का दिनांक : **06-07-2023**
स्थान : **SAHARANPUR**

PRATAP SINGH

3915405AF02BAD4FE9CC32D94894E333C28CF67D

06-07-2023

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.


Principal
St. Mary's Academy
P.O.: Sarsawa Village
Distt. Saharanpur (U.P.)
PIN- 247232